

## プレセッター SU梁受金物耐力試験

型番	PS-33SU	PS-24SU	PS-18SU	PS-10SU	PS-33SU	PS-24SU	PS-18SU	PS-10SU
材種	柱／杉集成材、梁／ハイブリッド・ビーム				梁-梁接合／ハイブリッド・ビーム			
短期基準引張耐力(kN)	27.6	19.2	19.1	7.7	35.4	21.0	18.2	10.1
短期基準せん断耐力(kN)	35.8	29.8	23.4	9.9	38.3	24.3	17.8	7.4
短期基準逆せん断耐力(kN)	32.8	29.6	20.9	9.1	—	—	—	—

ハウスプラス確認検査(株)